



KWALITEITSVERKLARING

Fatswallerhof 22
3069PZ ROTTERDAM
(t) +31 (0)10 844 04 29
(m) +31 (0) 6 486 24 487
(e) vaconsult@vaconsult.net

Rapportnummer:	Kv 2019-04
Datum:	01.02.2019
Richtlijn:	NEN 7120:2011

In opdracht van de leverancier is de jaarlijkse energieopbrengst vastgesteld voor de tapwater-functie van een zonnecombi-toestel voor toepassing in de NEN 7120:2011.

Opdrachtgever:	HRsolar BV		
Merk / Type:	Maxx Nero-4/200D_lig		
Collectoroppervlak:	6.48	m ²	(gross)
Warmte-opslagvolume:	194	liter	
Naverwarmer volume:	0	liter	
Type zonneboiler:	Voorverwarmer zonnecombi		

De gegevens in tabel 1 met de prestatie indicatoren mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarden van tabel 19.10 van de NEN 7120.

$Q_{W;dis;si;an}$	6000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000	24000	26000	28000	MJ/jaar
$Q_{W;sol;45zuid;an}$	4270	5414	6449	7241	7930	8561	9166	9741	10164	10505	10804	11013	MJ/jaar

Tabel 1 - Zonbijdrage $Q_{W;sol;45zuid;an}$ in MJ/jaar, als functie van de warmtapwatervraag voor zonneboilers, $Q_{W;dis;si;an}$, in MJ/jaar, met een collectoroppervlak ≤ 10 m²

De gegevens in tabel 2 voor de hulpenergie mogen worden gebruikt in de berekening van paragraaf 19.8.4.

$W_{W;aux;sol;an}$	=	111	MJ/jr
$W_{W;aux;sol;pump;an}$	=	111	MJ/jr
$W_{W;aux;sol;deforst;an}$	=	0	MJ/jr

Tabel 2 – Hulpenergie zonne-energiesysteem

De zonneboiler is samengesteld uit de volgende componenten:

Collector	STC 1,6 Nero, EN ISO 9806:2013 getest en gecertificeerd volgens het Solar Keymark Certificaat: 15446 Rev.0. (http://www.solarkeymark.dk/CollectorCertificates)
Tank	Aqua Power Store, 200D_LIG
Pomp & regeling	Pompset ADVANCED

Ondergetekende verklaart de verklaring te hebben opgesteld op basis van de gerefereerde bronrapportage en kennis hebbende van de techniek en van toepassing zijnde normen en voorschriften.

Gerard van Amerongen
vAConsult, directeur

Additionele productinformatie

V_{tap}	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350	l/dag
Q_D	6104	8390	10683	12969	15256	17548	19835	22121	24414	26700	MJ/jaar
Q_L	4332	5623	6740	7582	8330	9030	9696	10186	10570	10899	MJ/jaar

Tabel 2 - Zonneboiler prestatie berekend volgens de NPR 7976:2009. V_{tap} is het dagelijks warmwaterverbruik, Q_D is de jaarlijkse warmtevraag voor tapwater en Q_L is de bijdrage van de zonneboiler aan de tapvraag. 110 liter/dag aan warm-tapwaterverbruik wordt als typisch beschouwd in Nederland.

Additionele specificaties van de berekeningen

De energieprestatie is bepaald volgens de methode beschreven in NEN-EN 12977-2, met gebruikmaking van de uurlijkse rekenmethode beschreven in EN 15316-4-3:2017 en EN 15316-5:2017 en geïmplementeerd in de SolTherm_V2 software. De SolTherm software is ontwikkeld en gevalideerd t.b.v. de implementatie van de EN 12977-2 rekenmethode in de Solar Keymark schemerules. De referentie-toepassingscondities volgens de NPR7976:2009 (C1) zijn toegepast. De componenten zijn als volgt gespecificeerd:

Collector	STC 1,6 Nero,	4	module
Tank	Aqua Power Store, 300-D:		
	– Volume:	194	liter, conform energielabel (CDR 812/2013)
	– Warmteverlies:	1.893	W/K, conform EN15316-4-3:2017, (B.2)
	– Warmtewisselaar:	648	W/[K.m ²] Conform EN 15316-4-3:2017, (B.2.1.2)
	– Tank dimensionering en in- en uitlaat locaties van ontwerp tekening tank.		
	– Segmentering opslagvat voor berekening automatisch conform SolTherm_V2		
Pomp & regeling	Pompset ADVANCED		
	– Pompvermogen:	11	W (continue geregeld), conform EN15316-4-3:2017, annex B
	– Standby regeling:	1	W